РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-3 (1)

Гр. Плевен, ..05.02...2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- Обществено питейно-битово водоснабдяване

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Разградската формация" с код BG1G000K1HB050.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление вх. № РР-02-3/05.01.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с Вх. РР-02-3/05.01.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от „ШК – ВиК Йовковци – Камен" е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове. Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Разградската формация" с код BG1G000K1HB050, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показателя „нитрати".

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател NO3; 3.Запазване на добро химично състояние по останалите показатели

Съгласно ПУРБ, за ПВТ е в изключение по чл. 156в до 2027г., съгл. ПУРБ 2010-2015г. Запазва изключението и във втория цикъл на ПУРБ. При оценката на химичното състояние е констатирано запазване на постоянни стойности на замърсителите без възходящи тенденции.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ШК – ВиК Йовковци – Камен" *(Шахтов кладенец)*

Дълбочина – 14.0 м. В направения изкоп са спуснати бетонови пръстени с вътрешен диаметър ∅ 3000 мм. Водоприемната част е представена от вливни отвори (барбакани) в интервала от 5.0 м до 14.0 м . Задтръбното пространство от 14.0 м до 2.0 м е запълнено с речен чакъл, а от 2.0 до 0.0 м е направен глинест тампон. Отгоре кладенеца е затворен със бетонова плоча. На 1.50 м под терена е изградена площадка, която е служела за монтиране на помпено оборудване. В близост до кладенеца е изградена помпена станция и резервоар.

Експлоатацията на кладенеца се извършва с потопяема помпа с дебит 54 м^3/час и напор 30 м, спусната на дълбочина 10.40 м. Водата се тласка до НР с обем 160 м^3, от който гравитачно се подава по водопроводната мрежа на с.Камен

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 35657.1.61, област Велико Търново, община Стражица, с. Камен, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 3127 кв. м, стар номер 000003, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1413/01.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК

ВС	Координати КС 2005г		Координати WGS 84		Z, m
	X	У	N	E	
ШК	4798686.12	531903.89	43° 19' 23.168"	25° 53' 35.993"	195.935

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с.Камен, общ. Стражица, обл. Велико Търново

6. Проектни параметри на използването:

Среднодеионощен дебит – 3.8 л/сек

Годишно водно количество – 119837 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 119837 м^3/год.

Максимален дебит - 15 л/сек в рамките на 6 часа дневно с прекъсване

Статично водно ниво: 5.0 м кота СВН – 190.94 м;

Допустимо понижение: 4.32 м до дълбочина на водното ниво 9.32 м;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

7.1.1.1. показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;

7.1.1.3. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район"